

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980308000451



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：刀型触头熔断器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 13539.2-2015
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号

联系人：李莉
电话：13780117034
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2020-10-07
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000451

产品系列、型号、规格:

RT16Z-A3,RT16Z-A3G,RT16Z-3G,RT16Z-3,RT16-A3,RT16-A3G,RT16-3G,RT16-3; 参数详见附件

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980308000451

产品系列、型号、规格(附件):

熔断体型号:

RT16Z-A3,RT16Z-A3G,RT16Z-3G,RT16Z-3,RT16-A3,RT16-A3G,RT16-3G,RT16-3;

熔断体的额定电压 U_n : AC500V/AC690V,DC440V;

熔断体的额定电流 I_n : 315A,400A,500A,630A(AC500/690V,DC440V),800A(AC690V);

额定短路能力 I_1 : 315-630A:120kA/AC500V,50kA/AC690V,100kA/DC440V;

800A:100kA/AC690V;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件型号: RT16- 3,RT16Z- 3;

熔断器支持件的额定电压 U_n : AC690V(RT16- 3,RT16Z- 3),DC440V(RT16Z- 3);

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV;

熔断器支持件的额定电流 I_n : 800A;

极数: 1P.

联系人: 李莉
电话: 13780117034
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-07
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: